

DURESA DE L'AIGUA

Nivells orientatius de duresa, corresponents a la mitjana de les últimes determinacions obtingudes de l'aigua subministrada.

Municipis	mg/l CaCO ₃	° francesos	° alemanys
Ca l'Esteve	437	44	24
Calaf	636	64	36
Calders	418	42	23
Canet de Fals	262	26	15
Castellfollit del Boix	285	29	16
Castellnou de Bages	245	25	14
Castelltallat	515	52	29
Colònia Jorba	320	32	18
El Pont de Vilomara	245	25	14
Fonollosa (Camps)	245	25	14
Fonollosa (Turell)	459	46	26
Fonollosa (Nucli de Fals)	320	32	18
Fonts Navarques	350	35	20
La Guàrdia	320	32	18
L'Oller	320	32	18
Manresa	245	25	14
Marquet Paradís	333	33	19
Monistrol de Calders	341	34	19
Navarques	374	37	21
Navàs	388	39	22
Palà de Torroella	332	33	19
Pineda de Bages	275	28	15
Rajadell (Centelles)	600	60	34
Rajadell (La Gabriela)	459	46	26
Rajadell (Les Casetes)	320	32	18
Rajadell (Monistrolet i Molí)	245	25	14
River Park	287	29	16
Rocafort	322	32	18
Salelles i el Calvet	245	25	14
Sant Fruitós de Bages	237	24	13
Sant Joan de Vilatorrada	245	25	14
Sant Salvador de Guardiola	357	36	20
Santpedor	245	25	14

D'acord amb la seva duresa es poden classificar en:

	mg/l CaCO ₃	° francesos	° alemanys
Aigües toves	<150	<15	<8
Aigües semi-dures	150-350	15-35	8-20
Aigües dures	>350	>35	>20